



제2015-027821-01호(1/2)

# 안전인증서

**Rotex Automation Limited**

987/11, GIDC, Makarpura, Vadodara - 390 010, India

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

**품 목**

Junction Box for Solenoid

**형식·모델(용량·등급) / 인증번호**

BCE, II-87NS-01 (Ex d IIC T6...T3) / 15-KA4BO-0238X

**인증기준**

고용노동부고시 제2013-54호

**인증조건**

**1. 제조공장**

본 인증서는 '987/11, GIDC, Makarpura, Vadodara - 390 010, India'에서 생산하는 제품에 한함.

**2. 제품개요**

·제품정격: 다음페이지 참조

·사용주위온도:  $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $\leq 20\text{ W}$ ) /  $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +100\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $30\text{ W}$ )

**3. 인증범위**: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

**4. 안전한 사용을 위한 조건**

·정격상태에서의 온도가 인입점에서  $70\text{ }^{\circ}\text{C}$  이상인 경우 사용자가 케이블글랜드와 케이블을 정확히 선택할 수 있도록 전기기기에 해당 내용을 표시하여야 함.

**5. 인증(변경)사항**: 없음.

**6. 그 밖의 사항**

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2015년 6월 24일

## 한국산업기술시험원장

